

Specifikation af Internet opkobling, der skal tilsluttes Clorius CTS: Revision: 5

I forbindelse med levering af CTS-anlæg fra Clorius Controls er det aftalt at kunden selv skal sikre etablering af Internet forbindelse til den PC eller de understationer som leveres fra Clorius Controls. Internet forbindelse giver adgang til at kunne fjernbetjene anlægget, eksempelvis ved alarmer, indregulering, optimering, service, etc. En sådan opkobling muliggør en langt bedre indregulering og driftsovervågning af anlægget ligesom de fleste serviceopgaver vil kunne udføres hurtigere og dermed billigere.

For at sikre etablering af pågældende Internet adgang på bedst mulig måde er det vigtigt, at leverandøren af denne (eksempelvis TDC) ved bestilling får oplysninger om kravene til installationen, således at den efterfølgende opkobling af Clorius' produkter kan ske uden ændringer.

Venligst giv den valgte leverandør af Internet adgangen følgende instruktion ved bestilling, alternativt en kopi af denne skrivelse. Leverandøren bedes ved installation sikre/oplyse nedenstående krav/specifikationer:

Krav til Internet installation:

- Fast (permanent) Internet opkobling, eksempelvis ADSL.
- Fast IP-adresse (WAN IP-nummer): _____
- Udgående SMTP post/relay server: _____

- Router konfiguration:

Privat:

Ved bestilling af opkobling, skal denne leveres uden router.
Clorius Controls vil levere evt. router, hvis dette er nødvendigt.

Firma:

Ved opkobling over eksisterende netværk i et firma aftales dette med IT-afdelingen i det pågældende firma.

Forespørgsel på WAN IP-nummeret (faste IP-adresse) routes til:

Port: 3389 åben til CTS PC med IP-nummeret: 192.168.xxx.xxx

Faktisk tildelte IP-nummer: _____

Gateway: _____

Netmaske: _____

Primær DNS: (foretrukken DNS-server) _____

Sekundær DNS: (Alternativ DNS-server) _____

Portene: 75, 80, 145 og 155 åben til ISC-understation: 192.168.xxx.xxx

Faktisk tildelte IP-nummer: _____
IP-nummerserie til rådighed: _____

Øvrige åbne porte kan anvendes til andet ikke Clorius relateret formål.

Ovennævnte skal være tilvejebragt inden Clorius Controls kan foretage opstart og indregulering af CTS-anlægget. Vi gør opmærksom på at der ofte er lange leveringstider på internetopkoblinger og ovennævnte konfiguration.

Spørgsmål vedrørende ovenstående rettes til serviceteknikerne; Jan Speth Hansen på 4038 9372 eller 77323110 alternativt til Per Kallmeyer på 2046 7888.

Med venlig hilsen

Clorius Controls A/S

Tempovej 27
2750 Ballerup

Tlf: 7732 3130