

# Clorius information om Atmosphere Explosible "Atex" direktiv 94/9/EF



## Fabrikant:

Firmanavn: Clorius Controls A/S  
Adresse: Tempovej 27  
Postnr./By: 2750 Ballerup  
Land: Danmark  
Telefon / Web.: +45 77 32 31 30 / [www.cloriuscontrols.com](http://www.cloriuscontrols.com)

## Produkter:

Navn:

Reguleringsventiler type G-H-L-M, termostater type V2, V4 og V8, kølestykker type KS 4, KS 5, samt følerlommer.


Ovenstående produkter er gennemgået med henblik på deres anvendelse i potentiel eksplosionsfarlig atmosfære specificeret i direktiv 94/9/EF, og derved klarlagt at de ikke har deres egen potentielle tændkilde, som beskrevet i bilag II afsnit 1.3, og er derfor ikke omfattet af direktivet.

I henhold til artikel 10 afsnit 3 må ovennævnte produkter ikke bære CE mærkning i relation til direktiv 94/9/EF

Med forbehold for at produkterne bliver anvendt som tiltænkt og specificeret i Clorius Controls datablade, er der ingen begrænsninger i brugen af ovenstående produkter i eksplosionsfarlig atmosfære.

Med reference til EN 13463-1 afsnit 11 gør vi opmærksom på, at alle ledende dele skal arrangeres sådan, at der ikke opstår farlig potential forskel i mellem dem, samt at anlægget skal være behørigt jordet.

Titel: Adm. Direktør  
Navn: Michael K. Jensen  
Firma: Clorius Controls A/S

23/6-2005 

Dato

Underskrift